



ЈИБ: 4404438780007

Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод

тел: 053/610-230; факс 053/610-227

e-mail: komvod@komvod.com

НОВА БАНКА5553000043475462 НАША БАНКА554000000090853 АДИККОБАНКА55200018960788510

Број: 03/1-1824/26

Датум: 09.07.2026. године

666

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БРОД

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА БРОД НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА			
Општина Брод			
10.7.26			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	02.4/	370 -	126/26

Предмет: Информација о водоснабдијевању и квалитети воде , доставља се

Поштовани,

достављамо Вам Информација о водоснабдијевању и квалитети воде за период 01.01.-
30.06.2026. године, број:1824/26 од 02.07.2026. године.

В.д. директора



Ане Михајлов

Доставити:

1. Наслову
2. а/а



ЈИБ: 4404438780007

Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод

тел: 053/610-230; факс 053/610-227

e-mail: komvod@komvod.com

НОВА БАНКА5553000043475462 НАША БАНКА5540000000908535 АДИККОБАНКА5520001896078851

Број: 1824 /26

Датум: 02.07.2026. године

ОПШТИНА БРОД

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Предмет: Информација о водоснабдијевању и квалитети воде за период
01.01. – 30.06.2026. године

1. УВОД

Овај извјештај обухвата преглед активности и стања у области водоснабдијевања и контроле квалитета воде за пиће за других шест мјесеци, односно за период од 01.01. до 30.06.2026. године. Извјештај је сачињен у складу са Законом о водама, Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, као и интерним процедурама и планом рада предузећа.

2. СТАЊЕ ВОДОСНАБДЈЕВАЊА

2.1. Извори водоснабдијевања

- Извориште Брод бунар БОБ-1 и БОБ-2 капацитет 110 л/сец
- Извориште Дубоковац капацитет 10,5 л/сец
- Извориште Врела капацитет 7 л/сец
- Извориште Камен капацитет 5 л/сец (ради љети и у случају потребе за већим капацитетом воде)

2.2. Количина дистрибуиране воде

Укупна количина дистрибуиране воде у анализираном периоду:

- са изворишта Брод износи 670.055 м³
- са изворишта Дубоковац 141.196 м³
- са изворишта Врела 108.089 м³

Такође је значајно навести губитке у дистрибутивној мрежи на подручју Општине брод и то:

- На основу расположивих информација дошло се до података да разлика између количине отпремљене воде потрошачима и оних количина воде које стигну до крајњих потрошача, односно на стање фактурисане воде представља значајан губитак у износу:

- за Брод ----- 74,7 %,
 - за Дубоковац----- 64,5 %
 - за Врела----- 80,8 %

- Поред губитака на самој дистрибутивној мрежи присутни су и одређени губици на секундарним прикључцима.

Приказ дистрибуције воде из изворишта Брод за период шест мјесеци од 01.01. до 30.06.2026.година приказана је у табели број 1

ТАБЕЛА БР.1

МЈЕСЕЦ	УЛАЗ/ПРОИЗВЕДЕНО (м³)		ОВЛАШТЕНА ПОТРОШЊА (м³)				УКУПНО ФАКТУРИСАНО (м³)
			Приходована вода (м³)				
			Фактурисана овлаштена потрошња				
	Улаз сирове воде на прераду	Изаз прерађене воде према потрошачима	Правна лица	Повезана правна лица	Град	Села (из водовода Брод)	
Јануар	125.683	122.822	3.963	313	19.199	3.703	27.178
Фебруар	108.136	104.427	4.666	156	24.079	2.325	32.226
Март	113.404	109.262	4.344	77	18.936	2.374	25.731
Април	112.591	108.410	2.794	107	21.286	2.988	27.175
Мај	115.644	113.447	4.487	81	15.964	2.918	23.450
Јун	114.893	111.687	5.288	83	24.049	3.769	33.189
УКУПНО:	690.351	670.055	25.542	817	123.513	18.077	168.949

Производња и дистрибуција воде за подручје села која се снабдјевају из изворишта „Дубоковац“ и „Врела“ за период од 01.01. до 30.06.2026.година приказана је у табели број 2

ТАБЕЛА БР.2

МЈЕСЕЦ	УЛАЗ БУНАР ДУБОВОАЦ (м³)	ИСПОРУЧЕНО ИЗ РЕЗЕРВОАРА ДУБОВОАЦ (м³)	УЛАЗ БУНАР ВРЕЛА	ИСПОРУЧЕНО ТОРАЊ ВРЕЛА (м³)	ФАКТУРИСАНО ДУБОВОАЦ (м³)	ФАКТУРИСАНО ВРЕЛА (м³)	УКУПНО ФАКТУРИСАНО (м³)
Јануар	36.815	26.499	18.750	18.550	8.717	4.110	12.827
Фебруар	34.944	28.800	16.758	16.558	5.999	2.982	8.981
Март	29.133	24.689	18.748	18.548	7.144	2.475	9.619
Април	19.570	19.260	18.144	17.944	8.003	3.751	11.754
Мај	20.120	18.910	18.749	18.549	10.411	3.211	13.622
Јун	23.845	23.038	18.144	17.940	9.815	4.209	14.024
УКУПНО:	164.427	141.196	109.293	108.089	50.089	20.738	70.827

2.3. Покривеност и доступност

Покривеност територије општине водоводном мрежом износи 100 %. Постојећа водоводна мрежа на подручју општине Брод изграђена је у етапама од 1950. године, те проширивана са градског подручја у правцу сеоског подручја. Укупна дужина водоводне мреже коју одржава ЈКП „Комвод“ а.д. Брод износи око 270,28 км, од чега је на градском подручју око 186,78 км, а на сеоском око 83,5 км мреже.

Водоводна мрежа у општини Брод је изграђена од следећих врста цијеви:

- азбестно-цементне цијеви,
- гусане цијеви,
- виндуридне цијеви (ПВЦ),
- алкатен цијеви (ПЕХД).

3. КВАЛИТЕТ И ИСПРАВНОСТ ВОДЕ

Током извјештајног периода, редовно је вршено испитивање квалитета воде за пиће у складу са важећим законским прописима и нормама (Правилник о хигијенској исправности воде за пиће).

3.1. Анализе су обухватиле:

Физичко – хемијске параметре (мирис, рН вриједност, температура, боја, мутноћа, електрична проводљивост на 20 °С, оксидабилност, садржај резидуалног хлора, хлорида, амонијака, нитрата, нитрита, гвожђа, мангана),

Микробиолошке параметре (присуство *escherichia coli*, укупних колиформних бактерија, ентерокока)

У оквиру редовног мониторинга, укупно је анализирано 90 узорка воде са различитих локација и изворишта. Од тога, 82 узорка су били у складу са законским прописима, док је код 8 узорка забиљежено мање одступање.

Физичко – хемијско одступање код 6 узорка, а микробиолошко код 2 узорка.

Физичко-хемијског одступање се односило на мутноћу, повећану концентрацију гвожђа, амонијака и мангана и то **код сирове воде прије обраде**, док код микробиолошког одступања забиљежено је присуство колиформних бактерија.

У води за пиће нису забиљежени случајеви хемијског загађења.

У свим случајевима неисправности одмах су предузете одговарајуће мјере:

- Испирање система,
- Појачано хлорисање,
- Поновно узорковање и лабораторијска контрола

Надзор, узорковање и лабораторијске анализе воде за пиће ради „Институт за јавно здравство“, Регионални центар Добој.

У наведеном периоду узето је 90 узорка воде за пиће са различитих локација на градском и сеоском подручју и то:

- Из изворишта укупно 36
- Из резервоара укупно 12
- Из дистрибутивне мреже укупно 42

17.06.2026.година извршено је редовно (периодично) годишње узорковање и лабораторијско испитивање сирове воде из бунара и воде за пиће која се дистрибуира према потрошачима. Узорковање и испитивање извршено је од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука. Поред редовног мјесечног мониторинга, у извјештајном периоду извршит ће се и проширене анализе појединих параметара квалитета сирове воде и воде за пиће, у оквиру годишњег мониторинга и важећих прописа.

НАПОМЕНА: Извјештај о резултатима годишњег узорковања и лабораторијских испитивања још није достављен од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство РС Бања Лука. По пријему извјештаја извршит ће се анализа резултата, и по потреби, предузети одговарајуће мјере.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Током извјештајног периода, реализоване су значајне активности на одржавању и унапређењу система водоснабдјевања, с циљем осигурања стабилне испоруке здравствено исправне воде свим корисницима.

4.1 Инвестиционе активности

- набавка нове електропумпе за извориште Врела,
- набавка нове електропумпе у подстаници Доњи Клакар, (Чедо Вујић)
- набавка дубинске електропумпе извориште Камен
- набавка електропумпе подстанца Врела (Шљука)

4.2. Одржавање система водоснабдјевања

У току 6 мјесеци вршено је редовно и ванредно одржавање водоводног система, укључујући

- на главним и секундарним линијама пријављено је 277 кварова, од чега је санирано 272 или 98,2 %,
- на канализационој линији пријављено је 27 кварова, од чега је санирано 27 или 100 %
- укупно је израђено 18 кућних прикључака индивидуалних потрошача,
- извршена је замјена водомјера код индивидуалних и привредних потрошача, укупно 14,
- број одјава индивидуалних потрошача за наведени период износи 3
- извршавано је редовно испирање водовodne мреже,
- замјена дотрајалих вентила,
- интервенције на потисним цјевоводима и прикључцима,
- надзор и контрола хлорисања у складу са прописима

Систем водоснабдјевања одржава се у функционалном стању уз свакодневни рад техничке службе и дежурних тимова који дјелују у случају кварова пријављених од стране корисника.

5. Рестриктивне мјере

Током извјештајног периода, на подручју општине Брод забиљежена је изузетно висока потрошња воде, нарочито у периодима високих температура и сушних дана. Због повећане потрошње, дошло је до оптерећења дистрибутивног система, смањења притиска у мрежи те угрожавања редовног снабдјевања домаћинства водом за основне потребе.

У складу с тим, ЈКП „Комвод“ а.д. Брод донијело је одлуку о увођењу привремених мјера рестрикције потрошње воде на подручју општине Брод. Мјере су ступиле на снагу 20.06.2026.године и укључивале су следеће:

- Ограничење потрошње воде за ненамјенске сврхе
- Смањење притиска у мрежи у ноћним сатима
- Апел грађанима за рационално кориштење воде и поштивање мјера


Надлежне службе свакодневно су пратиле стање потрошње, а мјере су остале на снази док се није нормализовао ниво потрошње и осигурало стабилно снабдијевање.

У периодима повишених температура и смањених количина оборина долазило је до смањења притиска у појединим дијеловима сеоског подручја, што је последица повећане потрошње у сврху залијевања пољопривредних култура. Уграђени профили водоводних цијеви нису пројектовани за ту намјену и те количине воде као и то да тренутно расположиви капацитети воде за пиће на сеоском подручју су мањи од потреба у љетном периоду. За потребе воде за пиће у љетњем периоду на сеоском подручју и у случају кварова на изворишту „Дубоковац“ пуштено је у рад извориште „Камен“ 18.06.2026.године.

Све обуставе у испоруци воде за пиће узроковане су кваровима на водоводним линијама и обуставама у испоруци електричне енергије, осим од 20.06.2026.године кад је уведена рестрикција воде због високих температура и суша.

Израдила

Татјана Алексић

Руководилац Рј.вод, канализ.и гријање

Димитрије Кушљић



За Управу ЈКП „Комвод“ а.д.Брод

в.д.директор,Ане Михајлов

Доставити:

1. Наслову
2. а/а